

PROTOKOL o předání a převzetí prostorů pro umístění předávací stanice

Adresa odběrného místa (vytápěného objektu):

Specifikace požadované stavební připravenosti prostorů pro umístění technologie předávací stanice v majetku dodavatele (zajišťuje na své náklady odběratel)

- Orientační rozměry technologie – výška: 1,85 m, šířka: 2,5 m, hloubka: 0,8 m (bude přesněji specifikováno dle velikosti předávací stanice).
- Samostatná místnost (popř. vyhrazený prostor) v odpovídající velikosti s objektivně existující možností zamezení volného vstupu nepovolaným osobám.

Musí být připraveno před zahájením instalace předávací stanice:

- Osazené vstupní dveře s minimální šířkou 900 mm (vč. transportní trasy), otevírání dveří ve směru úniku tzn. ven z místnosti předávací stanice (soulad s nařízením vlády č. 101/2005 Sb.) s možností uzamčení v průběhu instalace.
- Místnost bude napojena na kanalizaci (odpadní kanálek v podlaze s napojením na kanalizaci nebo jímka s přečerpáváním do kanalizace), podlaha bude navržena s dostatečným spádem k podlahové vpusti s kanalizačním potrubím min. DN 80. Podlaha, vpust' i potrubí musí bez poškození odolat horké vodě o teplotě 100 °C. Podlaha musí být provedena takovým způsobem, aby byla umožněna dilatace přírodního a zpátečního horkovodního potrubí (dilatační polštáře a dilatační páska kolem potrubí). Potrubí nesmí být zabetonováno do podlahy bez možnosti dilatačního pohybu.
- Bezprašná podlaha vyspádovaná k odpadnímu kanálku.
- Odvětrání místnosti a funkční umělé osvětlení napojené samostatným přívodem (mimo přívod předávací stanice). Pokud bude větrání prostoru KPS nucené s využitím odsávacího ventilátoru, chod ventilátoru bude řízen prostorovým termostatem. Větrání musí výkonově odpovídat velikosti tepelné technologie.
- Omítky (stěny i stropy) v místnosti provedené v konečné úpravě. KPS je určena pro provoz v běžných podmínkách, je vyloučeno, aby po jejím usazení pokračovaly stavební práce s výjimkou utěsnění průchodů potrubí a kabelů protipožárním tmelem. Prach, voda a jemně rozptýlený stavební materiál ohrožují komponenty řídicího systému, ovlivňují životnost servopohonů a mohou vést až k poškození regulačních ventilů. V případě stavební nepřipravenosti odloží Plzeňská teplárenská dodávku KPS do té doby, než budou nedodělky odstraněny. Nebude ale možné v tomto případě zaručit včasné uvedení KPS do provozu.
- Prostupy v základech dle projektové dokumentace (u novostaveb).
- Samostatný venkovní vstup bez nutnosti vstupu do objektu (**u novostaveb povinně**) s možností uzamčení v průběhu instalace předávací stanice.
- Zajištění provizorního přívodu el. energie (230 V) pro montáž KPS vč. Osvětlení.
- Samostatný přívod elektrické energie se samostatným (podružným) měřením (hodnoty kabelů a jističů specifikuje dodavatel) včetně revize elektro.
- Přívod studené vody pro přípravu teplé vody (pokud je požadována).
- Povinnost odběratele umožnit instalovat kabel J-Y(ST)Y2x2x0,8 pro venkovní čidlo umístěné na severní stěně objektu (vedení kabelu uvnitř a vně objektu a instalace čidla na fasádu). Při délce větší než 5 m (nepočítaje trasa v místnosti KPS) provede stavba.
- Vnitřní rozvody topení a teplé vody vyústěné v místnosti stanice včetně případného rozdělovače.
- Místnost je určena pro osazení vyhrazeného tlakového zařízení a není možné do tohoto prostoru umísťovat žádnou další nesouvisející technologii (např. rozvaděče počítačových sítí atd.).
- Nejpozději při dokončení instalace stanice předá odběratel 3x klíč / klíče od všech dveří na trase k předávací stanici.

Datum předání prostorů:

Datum uvedení předávací stanice do provozu:

Odběratel se zavazuje, že na své náklady a nebezpečí zajistí po dobu od předání prostor dodavateli do uvedení předávací stanice do provozu, aby do prostor pro umístění předávací stanice nevstupovaly třetí osoby. V případě, že vznikne na majetku dodavatele škoda, je odběratel povinen tuto škodu uhradit na základě písemné výzvy dodavatele.

Poznámky:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Závěr:

.....

.....

.....

.....

.....

Za odběratele předal (jméno a podpis):

Za dodavatele převzal (jméno a podpis):